

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Управление по  
Челябинской области  
наименование субъекта Российской Федерации

Законному представителю  
(руководителю) юридического лица  
Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная  
школа №130» г. Челябинска

454078 г. Челябинск,  
ул. Барбюса, д.79 б

**Предписание от 20.03.2020 года**

**№ 06/32-2/35**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

Я, Фёдоров Виктор Васильевич, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, при проведении планового выездного мероприятия по надзору в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №130» г. Челябинска по адресам: г. Челябинск, ул. Барбюса, д.79 б, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д.136 выявил нарушения требований статей 24 часть 1, 28 часть 1 Федерального Закона от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и улучшения условий пребывания детей в МАОУ «СОШ №130» г. Челябинска предлагаю выполнить следующие мероприятия-

В срок до 10.08.2021 года по основному зданию (г. Челябинск, ул. Барбюса, д.79 б):

1. Восстановить целостность бетонирования на отстоях по периметру здания. Выполнить ремонт цоколя здания. Устранить дефект кирпичной кладки тамбура основного входа в здание и над парапетом между кровлей и стеной в районе пищеблока (п.1.2, п.1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч.1 ФЗ№52);
2. Восстановить функциональное назначение помещений, согласно проекта туалет в рекреации 3 этажа и кабинет обслуживающего труда на 1 этаже (п.1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
3. Оборудовать уличную физкультурно-спортивную площадку для выполнения программы по физическому воспитанию дополнительным количеством малых спортивных форм в соответствии с возрастом и

- ростом обучающихся (п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 ФЗ№52);
4. Выделить полный набор помещений для работы ГПД учащихся 1-х классов (п.4.7, п.4.18, п.10.28 приложение 6 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 ФЗ№52);
  5. Приобрести дополнительные комплекты учебной мебели с регулировкой высоты для учащихся 2-3 ступеней с классно-кабинетной системой обучения (п.4.8, п.5.1, п.5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 ФЗ№52);
  6. Провести капитальный ремонт помещений раздевалок и туалетов большого спортивного зала (п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
  7. Оборудовать подводку ХГВС с умывальными раковинами в кабинеты начальных классов №7, 8, физики №22, биологии №23, КВТ №14, кабинет обслуживающего труда мальчиков (п.4.27, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
  8. Устранить видимые дефекты отделки стен и потолков на лестничной площадке между 2 и 3 этажами, в туалетах мальчиков 1-2 этажей, спортивных залах, борцовском зале, в кабинетах 2, 25, лаборантской химии №24 (п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
  9. Выполнить ремонт деревянных полов в рекреациях 2 и 3 этажей, большом спортивном зале. Заменить напольный линолеум с дефектами в кабинетах №5, 7, 8, 11, 16, 19, 20, 23, 24 (лаборантские), 25 (п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
  10. Заменить часть комплектов ученической мебели с дефектами спинок стульев и столешниц парт в кабинетах №10, 11, 14, 16, 19, 22, 25 (п.5.2, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
  11. Приобрести в кабинеты начальной школы ученические парты с регулировкой по высоте в количестве 50 штук (п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
  12. Заменить 40 деревянных оконных блоков по школе, имеющих глубокие дефекты конструкций и не обеспечивающих соблюдение режима проветривания помещений (п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
  13. Восстановить систему принудительной вентиляции в кабинетах обслуживающего труда мальчиков и девочек, спортивных залах (п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
  14. Обеспечить соблюдение наполняемости классов не более 25 человек (п.10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52).

В срок до 10.08.2020 года:

15. Оборудовать тамбур основного входа в здание школы воздушно-тепловой завесой (п.4.4, п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
16. Оборудовать кабинеты информатики лаборантскими (п.4.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);
17. Укомплектовать кабинет обслуживающего труда девочек ученическими стульями (п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);

18. Выполнить цветовую маркировку парт по росту учащихся в кабинетах 2 и 3 ступеней обучения (п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);
19. Заменить настенные классные доски в кабинетах №10, 12, 15, 22 (п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);
20. Оборудовать кабинет физики №22 демонстрационным столом. Подключить демонстрационный стол кабинета химии №24 к системе ХГВС (п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);
21. Оборудовать слесарные верстаки в мастерской обслуживающего труда мальчиков предохранительной сеткой между рабочими местами на высоту не менее 0,7 метра. Обеспечить рабочее место сверлильного станка местным освещением. Иметь подставки для ног в слесарно-столярных мастерских мальчиков для учащихся разного роста. Оборудовать кабинет обслуживающего труда мальчиков умывальной раковиной с подводкой ХГВС (п.5.10, приложение 2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);
22. Заменить разбитые или стычные стекла в оконных блоках на лестничном марше между 2 и 3 этажами (п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
23. Довести уровни искусственной освещенности поверхности рабочих мест в учебных кабинетах №12, 23 до гигиенических нормативов с проведением повторных замеров (п.7.2.1, п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);
24. Оборудовать софитами настенные учебные доски в кабинетах №11, 13, 15, 19 (п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);
25. Обеспечить достаточный уровень естественного освещения для организации учебного процесса в дневное время в кабинетах начальной школы №1, 8. Исключить размещение на подоконниках цветов и зеленых растений в кабинетах №13, 16, 22, затеняющих естественный свет (п.7.19 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);
26. Обеспечить учет и сохранность товарно-сопроводительных документов на воду, расфасованную в емкость, при организации питьевого режима в классах, подтверждающих ее качество и безопасность (п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 ФЗ№52);
27. Обеспечить соблюдение показателя моторной плотности не более 70% при организации занятий физкультуры по классам (п.10.24 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 ФЗ№52);
28. Завершить санитарную обрезку деревьев на территории (п.12.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч.1 ФЗ№52);
29. Обеспечит проведение качественной генеральной уборки рекреаций и туалетов не реже 1 раза в месяц (п.12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч.1 ФЗ№52);
30. Заменить часть чехлов спортивных матов в спортивных залах с дефектами отделки (12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 ФЗ№52);
31. Укомплектовать аптечку первой медицинской помощи в кабинете химии (13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 ФЗ№52);

В срок до 10.08.2021 года по филиалу (г.Челябинск, ул. Новороссийская, д.136):

- 32.Оборудовать уличную физкультурно-спортивную площадку для выполнения программы по физическому воспитанию дополнительным количеством малых спортивных форм в соответствии с возрастом и ростом обучающихся (п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 ФЗ№52);
- 33.Оборудовать тамбур основного входа в здание филиала воздушно-тепловой завесой (п.4.4, п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
- 34.Приобрести дополнительные комплекты учебной мебели с регулировкой высоты для учащихся 2-3 ступеней с классно-кабинетной системой обучения (п.4.8, п.5.1, п.5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 ФЗ№52);
- 35.Оборудовать кабинеты информатики лаборантскими (п.4.11 СанПиН2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);
- 36.Оборудовать подводку ХГВС с умывальными раковинами в кабинет начальной школы №12 (п.4.27, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
- 37.Выполнить ремонт деревянных полов и заменой напольного линолеума в рекреациях 1 и 2 этажей, гардеробе 1 этажа, большом спортивном зале, в кабинетах №1, 15, 16 (п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
- 38.Приобрести в кабинеты начальной школы ученические парты с регулировкой по высоте в количестве 29 штук (п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
- 39.Оборудовать кабинет химии подиумом с демонстрационным столом и подводкой ХГВС. Установить в кабинете вытяжной шкаф (п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);

В срок до 10.08.2020 года:

- 40.Провести косметический ремонт помещений раздевалок большого спортивного зала (п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
- 41.Провести косметический ремонт с устранением видимых дефектов отделки стен и потолков на лестничной площадке между 2 и 3 этажами, в туалете девочек на 3 этаже, рекреации 3 этажа, большом спортивном зале, раздевалке 1 этажа, кабинете информатики, кабинете №17, лаборантских химии №19, физики №16 (п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
- 42.Заменить часть комплектов ученической мебели с дефектами спинок стульев и крышек парт в кабинетах №2,4,5,10,13,15,28 (п.5.2, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52);
- 43.Довести уровни искусственной освещенности поверхности рабочих мест в учебных кабинетах №9, 12, 14 до гигиенических нормативов с проведением повторных замеров (п.7.2.1, п.7.2.4 СанПиН2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);
- 44.Оборудовать софитом настенную учебную доску в кабинете №5 (п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч. 1 ФЗ№52);

45. Обеспечить соблюдение показателя моторной плотности не более 70% при организации занятий физкультуры по классам (п.10.24 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ч.1 ФЗ№52);
46. Обеспечить наличие полного пакета сопроводительных документов на моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, подтверждающих качество и безопасность со сроками действия (п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.24 ч. 1 ФЗ№52).

Представить письменную информацию и документы, подтверждающие выполнение предложенных мероприятий в срок до 10.08.2021 года, 10.08.2020 года в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г.Челябинск, ул. Елькина, д.73.

На основании ст.11 Федерального Закона от 30.03.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ данное предписание имеет обязательную силу.

Ответственность за выполнение предписания в установленные сроки возлагается на законного представителя (руководителя) юридического лица Муниципального автономного образовательного учреждения «СОШ №130» г. Челябинска в соответствии с действующим законодательством.

Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт ОНГДиП



В.В.Фёдоров

Ознакомлен и предписание в 1-ом экземпляре получил:  
Директор МАОУ «СОШ №130» г. Челябинска



М.А. Машкина

20.03.2020 г.