

Предписание № 127/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 130 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 1124 от 21 ноября 2019 г. выданного заместителем начальника ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Ленцем Е.В.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
«17» марта 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.  
«20» марта 2020 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

проведена **плановая** выездная проверка

старшим инспектором ОНДиПР по г. Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы Генце Евгением Вильгельмовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 130 г. Челябинска", расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Барбюса, 79Б

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заместителем директора по развитию Усинцевым М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Для отделки пола в общем коридоре, расположенном на третьем этаже в правом крыле здания применены материалы с неопределёнными свойствами пожарной опасности (линолеум). Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности КМ2 (нормативному значению для общих коридоров зданий класса функциональной пожарной опасности Ф.4.1) не представлены.	Осн. ст.4, ст.6, ст. 134, табл. №28; Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008;	01.03.2021	
2.	Не обеспечено уплотнение в притворах в дверях отделяющих западную лестничную клетку от общего коридора второго этажа, по факту двери деревянные покосившиеся в местах примыкания к дверной коробке образуются щели.	Осн. ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009;	01.03.2021	

3.	Не обеспечено уплотнение в притворах в дверях отделяющих <b>восточную</b> лестничную клетку от общего коридора <b>второго</b> этажа, по факту двери деревянные покосившиеся в местах примыкания к дверной коробке образуются щели.	Осн. ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009;	01.03.2021
4.	Не обеспечено уплотнение в притворах в дверях отделяющих <b>западную</b> лестничную клетку от общего коридора <b>первого</b> этажа, по факту двери деревянные покосившиеся в местах примыкания к дверной коробке образуются щели.	Осн. ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009;	01.03.2021
5.	Не обеспечено уплотнение в притворах в дверях отделяющих <b>восточную</b> лестничную клетку от общего коридора <b>первого</b> этажа, по факту двери деревянные покосившиеся в местах примыкания к дверной коробке образуются щели.	Осн. ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009;	01.03.2021
6.	В помещении столовой (обеденный зал) смонтированы извещатели пожарные пламени, (согласно приложения А (обязательное), п.А.3 СП 5.13130.2009, требуются дымовые пожарные извещатели).	Осн. ст.4, ст.6, ч.7 ст.83, ст.91 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А (обязательное), п.А.3 СП 5.13130.2009.	01.03.2021
7.	Помещение сценической коробки защищены извещателями пожарными пламени, (согласно приложения А (обязательное), п.А.3 СП 5.13130.2009, требуются дымовые пожарные извещатели).	Осн. ст.4, ст.6, ч.7 ст.83, ст.91 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А (обязательное), п.А.3 СП 5.13130.2009.	01.03.2021
8.	В помещении спортивного зала смонтированы извещатели пожарные пламени, (согласно приложения А (обязательное), п.А.3 СП 5.13130.2009, требуются дымовые пожарные извещатели).	Осн. ст.4, ст.6, ч.7 ст.83, ст.91 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А (обязательное), п.А.3 СП 5.13130.2009.	01.03.2021
9.	Отсутствуют предусмотренные проектом двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах, отделяющие лестничную клетку, от помещения пищеблока.	Осн.п.1, ч.2, ст1; ч.4, ст.4; ч.1, ст.6; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.2.7 СП 1.13130.2009; п.23 (д) Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.03.2021
10.	На путях эвакуации перед главным входом установлен металлоискатель, мешающий свободной эвакуации людей из здания.	Осн. п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.03.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с

действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по г. Челябинску  
Генце Евгений Вильгельмович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) \_\_\_\_\_ (подпись)

« 20 » 03 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

«    » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Телефон «Доверия» Главного управления МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99;  
Единый «телефон доверия» МЧС России 8 (499) 216-99-99