

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области**

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

г. Челябинск, ул. Копейское шоссе, 35, телефон (351) 254-72-65, 254-72-71; lengpn@mail.ru

Предписание №22/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному образовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 130 г. Челябинска»**

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору № 22 от 13.01.2017, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период : с 10 ч.05 мин. до 12 ч. 10 мин. 23.01.2017 (на объекте), с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 м. 31.01.2017 (в ОНДиПР №3) проведена плановая выездная проверка государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору Чухаевым Петром Сергеевичем объекта защиты МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Барбюса, 79-б, совместно с директором МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» - Машкиной М.А., ответственным за ПБ в МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска» - Усинцевым М.В., техником ООО «СПБ» Хадеевым К.В., экспертом сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Челябинской области – Соловьёвым А.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № п./п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности) | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение |
|----------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-й этаж | | | | |
| 1 | В кабинете молодёжного центра, расположенном на 3-м этаже привести в соответствие звуковой сигнал СОУЭ, не менее 75 дБА. | п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ч. 3, 4 ст. 4, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009 | 01.02.2018 | |
| 2 | В кабинете директора, расположенном на 2-м этаже привести в соответствие звуковой сигнал СОУЭ, не менее 75 дБА. | п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ч. 3, 4 ст. 4, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009 | 01.02.2018 | |
| 3 | В кабинете трудов для девочек, расположенном на 1-м этаже привести в соответствие звуковой сигнал СОУЭ менее 75 дБА. | п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ч. 3, 4 ст. 4, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009 | 01.02.2018 | |

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| 4 | Люк, ведущий на крышу из западной лестничной клетки, возле помещения № 32, выполнить размерами не менее 0,6х0,8 метра. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 3, 4 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.5, 7.7 СП 4.13130.2013 | 01.02.2018 | |
| 5 | Люк, ведущий на крышу из центральной лестничной клетки выполнить размерами не менее 0,6х0,8 метра. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 3, 4 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.5, 7.7 СП 4.13130.2013 | 01.02.2018 | |
| 6 | Люк, ведущий на крышу из восточной лестничной клетки, возле помещения № 18, выполнить размерами не менее 0,6х0,8 метра. | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 3, 4 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.5, 7.7 СП 4.13130.2013 | 01.02.2018 | |
| 7 | В западной лестничной клетке, между 1-м и 2-м этажом светильник эвакуационного освещения на путях эвакуации привести в рабочее состояние. | п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ч. 3, 4 ст. 4, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.3 СП 31-110-2003; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; п.п. 7.104, 7.105 СП 52.13330.2011; п. 43 Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390. | 01.02.2018 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНД №3, заместителю начальника ОНД №3 по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть

восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ №375 от 28.06.2012 года)

Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы № 3
по пожарному надзору



П.С. Чухаев

«31» января 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

директор Мамкина М.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Мамкина
(подпись)

«31» января 2017 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99; Телефон доверия Уральского регионального центра (343)371-99-99; Телефон «Доверия» ДНД МЧС России (495) 499-99-99